



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@gosnadzor.spb.ru

телефон: (812) 273-33-94, факс: (812) 275-21-05
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по государственному
энергетическому надзору

С.Л. Сеницын
« 17 » 10 2014 г.

СНП «Северная жемчужина»
Лиговский пр., д.29, лит. А, пом.12Н
Санкт-Петербург, 191036
тел.: 8-921-430-16-58
ИНН: 7842012835

Вх. № 1/69842 от 02 октября 2014 г.

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ**

№ 06-4994/РД-695 от « 17 » октября 2014 г.

Мною, государственным инспектором Юзькив Р.Б., на основании Заявления СНП «Северная жемчужина» (вх. № 1/69842 от 02 октября 2014 г.) и Акта осмотра электроустановки № 06-4607/АО-542 от 17.10.2014 Северо-Западного управления Ростехнадзора установлено, что вновь построенная электроустановка СНП «Северная жемчужина» (ТП, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе п. Белоостров (1 этап строительства) в составе:


ТП-633 (КТП-Т-1000/10/0,4 (зав.№ 26): одно секционное РУ-10 кВ (яч. типа КСО-210 – 1 шт. и КСО-386м – 1 шт.); одно секционное РУ-0,4 кВ с вводным автоматическим выключателем типа ВА55-43 (In=2000 А); один силовой трансформатор типа ТМГ21-1000-10/0,4);

одна КЛ-10 кВ направлением БКРТП-2006÷ТП-633 выполненная кабелем марки АСБ 2л-3х240 проложенном в земле ($L_1=6316$ м);

распределительные ВЛИ-0,4 кВ (1 луч, 2 луч, 3 луч) направлением от ТП-633 до потребителей выполненные проводом марки СИП-2(4х120) (общей длиной $L_2=10771$ м) на опорах типа Пд1 – 168 шт, Кд1 – 11 шт и Оад1 – 8 шт,

разрешенная нагрузка – 890 кВт / 1000 кВА, соответствует установленным техническим требованиям и допускается в эксплуатацию.

Государственный инспектор



Р.Б. Юзькив

Экземпляр Разрешения получил _____