

3. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:

Реле управления счетчика отрегулировано на 890 кВт, автомат на ВВЭР РЧ 0,4 кВ ТП-055 с I<sub>уст</sub> = 140 А.

(виды защиты и автоматики, типы оборудования и др.)

4. Автономный резервный источник питания:

нет  
(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

5. Документы, рассмотренные в ходе осмотра:

проект электроснабжения  
шифр: ПМ-855/362-ЭБ; проектная организация;  
исполнительная документация.

(наименования и реквизиты документов)

6. Выявленные замечания:

нет

### Заключение по результатам осмотра:

Электроустановка объекта на период строительства  
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н,  
в районе п. Белоостров  
может быть присоединена к электрическим сетям: по постоянной схеме.

Акт действителен в течение трех месяцев. В случае истечения срока действия Акта осмотра, до момента фактического присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям и включения коммутационного аппарата, осмотр энергопринимающего устройства проводится повторно.

Прочие отметки:

Должностное лицо  
сетевой организации

назначение  
(должность)

отдела ведомственного надзора

Королюков В.Е.  
Подпись (Ф.И.О.)

Заявитель (уполномоченный  
представитель заявителя)

исполнитель участка  
(должность)

Королюков В.Е.  
Подпись (Ф.И.О.)